



排水器側視圖



排水器二等角視圖



| 蜂巢排水器 材質 | | | |
|----------|------------------|--------------|-------|
| 試驗項目 | 單位 | 試驗方法 | 要求值 |
| 材質 | | CNS 13105 | 聚丙烯 |
| 抗壓強度 | t/m ² | ASTM D695-15 | ≥160 |
| 比重 | | CNS 13333-1 | ≥0.9 |
| 耐化學藥品性 | | CNS 4447 | 外觀無異狀 |
| 表面開孔面積 | % | 計算機 | ≥50 |
| 內部透空量體 | % | | ≥85 |

| 地工濾布 | | | |
|----------|-----------------|-----------|----------|
| 試驗項目 | 單位 | 試驗方法 | 物性要求 |
| 材質 | | CNS 13105 | PET |
| 表面保護層 | | | SBR等環保樹脂 |
| 經緯雙向抗拉強度 | KN/m | CNS 13300 | ≥10 |
| 正向透水性 | S ⁻¹ | CNS 13298 | ≥0.8 |

*檢驗頻率為每進場1000組取樣一組，不足1,000組則檢附試驗報告及出廠證明。

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--|----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| 工程名稱 | 工程說明/修正記錄 NOTES & REVISION |  雨水管理大師 <small>亞勤有限公司 • 正在旺企業有限公司</small> 台北市北投區清江路247巷8號1樓 Tel : (02)2898-6207 / Fax : (02)2898-6132 coinn@coinn.com.tw | 業務號 JOB NO | 繪圖 DRAWN | 圖名 TITLE | 圖號 DRAWING | 專業簽證 SIGNATURE & SEALS |
| | 細部設計圖說 | | 設計 DESIGNED | 審核 CHECKED | | 張號 SHEET NO. | |