


PP微型陰井



PP微型陰井 尺寸表(mm)

陰井型式	A	B	C	底部接管	陰井蓋
25型	250	85	245	2英吋或3英吋	鑄鋁蓋
35型	334	135	320	3英吋	
● 56型	560	350	540	4英吋	鍍鋅蓋

PP微型陰井

試驗項目	單位	試驗方法	要求值
衛氏軟化溫度	°C	ASTM D1525-17	≥90
抗拉強度	kgf/cm ²	CNS 15606-3	≥220
抗壓強度		ASTM D695-15	≥250

工程名稱

工程說明/修正記錄
NOTES & REVISION

細部設計圖說



雨水管理大師

亞勤創研有限公司 • 正在旺企業有限公司

台北市北投區清江路247巷8號1樓
Tel : (02)2898-6207 / Fax : (02)2898-6132
coinn@coinn.com.tw

業務號
JOB NO

設計
DESIGNED

繪圖
DRAWN

審核
CHECKED

圖名
TITLE

圖號
DRAWING

張號
SHEET NO.

專業簽證
SIGNATURE & SEALS